

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Ремонтненский
детский сад "Солнышко"
(наименование)

347480, Ростовская область, Ремонтненский район, с.
Ремонтное, ул. Восточная 13а
(адрес)

о готовности к новому 2022-2023 учебному году

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
1.	Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность. (ППР п.4)	приказ №89 от 28.07.2022 «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в МБДОУ на 2022-23 учебный год»
2.	Наличие акта о состоянии эл. проводки (ППР п.35)	Технический отчет №22 от 06.06.2019 проверки (испытания) электроустановки Договор №447 от 19.08.2022 ООО «Фирма Энергоналадка»
3.	Наличие актов проверки на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода (не менее 2-х раз в год). (ППР п.50)	Не имеется Акт от «22» августа 2022г. (наименование организации)
4.	Наличие актов проверки наружного противопожарного водоснабжения (не менее 2-х раз в год) при их расположении на территории образовательной организации (ППР п.48)	Акт № _____ от «11» марта 2022г. 72 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РО (наименование организации)
5.	Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ст. 87,88 ФЗ-123) (ППР п.13)	Сертификат № 060666_от «05» марта 2020г. ОУ ДПО Ростовской области_ (наименование организации)
6.	Проведение проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ППР п.13)	Акт № НСОПБ ЮАБО RU.ЭО.РУ.046./073398/020 от «5» марта 2020г. ОУ ДПО Ростовской области_ (наименование организации)
7.	Наличие исправной автоматической пожарной сигнализации и установки оповещения людей о пожаре и договор на их обслуживание. (ППР п.54)	Акт приема от «23» августа 2022г. ВДПО Ремонтненского района (наименование организации) Договор на технические обслуживание №30 от «23» августа 2022г. ВДПО Ремонтненского района
8.	Наличие подтверждающих документов (акты, протоколы) о ежеквартальном проведении практических тренировок по отработке планов эвакуации людей в случае пожара. (ППР п.9)	СПРАВКА об итогах организации подготовки и проведения тренировки по эвакуации при пожаре от 19.08.2022, приказ от 08.08.2022 г №93
9.	Какими материалами облицованы (окрашены) стены на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ст. 134 ФЗ-123)	Коридоры: оштукатурены, побелены Лестничные клетки: оштукатурены, побелены Холл: оштукатурен, побелен

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
		Вестибюль: оштукатурен, побелен Тамбур: оштукатурен, побелен
10.	Какими материалами облицованы (окрашены) потолки на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ФЗ-123)	потолки на путях эвакуации гипсокартонные
11.	Какие материалы применяются в качестве напольного покрытия на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, фойе) (ст. 134 ФЗ-123)	Напольное покрытие - керамическое покрытие Сертификат №_____, платежное поручение (товарный чек) №____ от «__»_____ 20__ г.
12.	Наличие в подвальном помещении сгораемых материалов	Отсутствуют
13.	Наличие акта очистки вент. каналов от жировых наслоений (ППР п.43)	Акт №____ от «29» августа 2022г. ВДПО Ремонтненского района_____ (наименование организации)
14.	Наличие первичных средств пожаротушения. (ППР п.60)	Тип огнетушителей ОП-4(3)- ABCE-01 Имеется - 17
15.	Наличие электрических фонарей на случай отключения электроэнергии (ППР п.37)	Кол-во эл. Фонарей - 3
16.	Подтверждающие документы о проведении занятий с учащимися по изучению правил пожарной безопасности (ППР п.92)	План работы с детьми по пожарной безопасности МБДОУ Ремонтненский д/с "Солнышко"
17.	Наличие удостоверений о прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму (НПБ 645) (ППР п.3)	Удостоверение руководителя № 11 от «12» февраля 2019г. ВДПО Орловского района Ростовской области (наименование организации) Проверка знаний: протокол от 28.06.2022 №85-27.06.2022 Удостоверение ответственного за ПБ №031-ПТМ-72/К-21, протокол от 11.02.2021); ООО «Прогресс» (наименование организации)
18.	Наличие программы обучения мерам пожарной безопасности работников, Декларации ПБ утвержденной руководителем образовательной организации и согласованной с начальником ОНД (НПБ 645 п.6)	Имеется _____ Декларация от 19.08.2021 №60247872001 ТО-000023
19.	Наличие договора страхования от пожара или	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
	гражданской ответственности	
20.	Наличие пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы (ч. 7 статьи 83 Федерального закона от 10.07.2012 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	Имеется Договор №30 от «23» августа 2022г. <u>ВДПО Ремонтненского района</u>
21.	Организация передачи в подразделение пожарной охраны информации о количестве находящихся в ночное время людей	не передается

*- предоставляются копии документов, заверенные печатью образовательной организации.

Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности (плановая проверка №1-72 от 12.01.2022; внеплановая проверка № _____ от _____, акт обследования № _____ от _____)

предоставляются копии всех актов

Руководитель



подпись

Богданова Л.В.
(ФИО)

М.П.

Объект ГОТОВ (НЕ ГОТОВ) к новому учебному году
(ненужное зачеркнуть)

Начальник _____ отделения НД

(звание, ФИО)

подпись

М.П.